

かわら版

おけがわ

はたご

旅籠

ふれあい庁舎

Vol.5

基本設計(案)の方針が固まり、去る4月6日~5月8日にかけて市民の皆様から、新しい庁舎に対する意見を募集しました。たくさんのご意見を頂き、ありがとうございました。

今後は、皆様から寄せられたご意見を参考にしながら、より良い庁舎となるよう、設計内容を精査してまいります。

今回のかわら版では、皆様から寄せられたご意見の一部を紹介したいと思います。

パブリックコメントの実施結果の公開

基本設計(案)パブリックコメントの実施結果を桶川市ホームページに掲載しています。下記閲覧場所でもパブリックコメントの実施結果を閲覧できます。

情報公開コーナー、新庁舎建設推進課(土・日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)

桶川公民館、桶川東公民館、加納公民館、川田谷公民館(月曜日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)

パブリックコメントの実施結果-1

Q.1 高齢者にとって、市役所窓口が2階なのは不便。外からそのまま窓口にいけるようにするべき。

2階へは、エレベーター・階段・エスカレーターで移動できる計画です。また1階に総合案内を設置します。

Q.2 1階エントランスホールで証明書等の受領ができるのか。


自動交付機の設置を検討します。

Q.3 1階の案内では執務環境が見えずに、来庁者に不安が残る。各フロアに案内を置く必要性も出てくる。

1階に総合案内を設置し、来庁者の多い2階にはコンシェルジュを配置します。

Q.4 一般市民の来庁動線が、狭い空間に無理やり納められている。

来庁者が移動しやすい広さを検討します。



1階 エントランスホール・駐車場・開放ゾーン (市民ギャラリー・カフェ)

Q.5 お年寄りが、このような動線で自転車を止められるのか。

駐輪場までの動線の幅員を出来るだけ広く確保できるように検討します。

Q.6 たった35台のために1階を駐車場とし2階以上を執務室にするのはもったいない。

建設費の削減と駐車場の使いやすさから1階を駐車場としました。

Q.7 1階が免震構造になっていないが、本当に首都直下型地震でも大丈夫か。

耐震構造でも、防災拠点として十分な強度を確保した計画です。

Q.8 市民がイベント等で利用可能な公共空間は、基本設計(案)では具体的にどこにあたるのか。


開放ゾーンや駐車場をイベント等に活用できる空間として整備します。

<発行> 桶川市総務部新庁舎建設推進課 <編集協力> 株式会社 日本設計
<お問い合わせ・事務局> TEL : (048)786-3211 FAX : (048)787-5409 E-mail : chosha@city.okegawa.lg.jp

※この「かわら版」は、新庁舎建設推進課、市民課ロビー、東部連絡所、駅西口連絡所、川田谷公民館で配布しています。また、ホームページで閲覧できます。

パブリックコメントの実施結果-2

5階 議会




Q.9 議場は多目的に利用できるのか。

議会と協議を行いながら検討します。

Q.10 新庁舎では、市民は富士山を眺めることが出来ないのか。

富士山を望むスペースを設けます。

4階 執務室



Q.11 情報公開室はほとんどの自治体では1階にある。

2階の情報コーナーとあわせて機能や運用等を考慮し検討します。

Q.12 常時使わない室は兼用する等の工夫はないのか。

職員食事室は会議室としても使用できるしつらえとします。

3階 執務室(窓口)・市長室・災害対策本部




Q.13 執務室・市長室などは適切な広さか。

職員数等を考慮しても決して広くないスペースとなっています。

Q.14 執務室の市民スペース(あわい黄色の部分)が狭く感じる。

車椅子でも移動しやすい広さを確保した計画です。

2階 執務室・窓口・開放ゾーン(情報コーナー/市民活動室)



Q.15 運動やコミュニケーションが出来る場所が欲しい。

閉庁時にも利用できる開放ゾーン(市民活動室)を計画しています。

Q.16 エスカレーターがあるが、エレベーターで十分だと思う。

エスカレーターはエレベーターと比較して、待たずに多くの人を運べるため必要と考えます。

その他のご意見

Q.17 基本設計(案)で5階建てに変わり、近隣住民に配慮した庁舎とは言えない。

隣地境界からの距離をより大きく取ることによって近隣に配慮した計画としています。

Q.18 直天井は空調負荷が大きくなるのか。

直天井とすることで天井が高くなる分空調負荷は大きくなりますが、建物高さが下がるので建設費削減となります。

Q.19 官庁施設はコンクリート造というイメージがある。鉄骨造とした理由を教えてください。

工期短縮、柱のない執務室に対応しやすいこと等が挙げられます。

Q.20 市役所に食堂がない。市民は食事をするので気持ちが安らぐ。是非お願いしたい。

庁舎の規模等から、食堂の設置は難しいと考えますが、カフェを設ける計画です。