

回 答 書

平成 26 年 6 月 12 日

工事名(委託業務名) 桶川サン・アリーナ改修電気設備工事

桶川市泉一丁目3番28号
桶川市長 小野 克典

下記のとおり質問事項がありましたので回答いたします。

種 別	質 問 事 項	回 答
	図面 E-09 火災受信機(50L)新設とございますが、詳細な仕様書等がございますでしょうか。ご教示ください。	複合P型1級50回線(火災40L+連動10L)自立型になります。詳細は公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)平成25年版の第6編-第1章-第16節をご参照ください。
	図面 E-05 受変電設備改修において、既存のメーカーでないと見積れない所がございます。既存メーカーをご教示ください。	既設メーカーは、東和電機工業株式会社です。
	図面 E-27 昇降機の改修において、既存のメーカーでないと見積れない所がございます。既存メーカーをご教示ください。	既設メーカーは、東芝エレベータ株式会社です。
	図面 E-09 電話交換機の新設がございますが、既存のメーカーでないと見積れない所がございます。既存メーカーをご教示ください。	既設メーカーは、岩崎通信機株式会社です。
	図面 E-09 非常用放送アンプの新設がございますが、既存のメーカーでないと見積れない所がございます。既存メーカーをご教示ください。	既設メーカーは、TOA株式会社です。

種 別	質 問 事 項	回 答
	<p>・図面 E-09 照明制御盤の新設がごさいますが、既存のメーカーでないと見積れない所がございます。既存メーカーをご教示ください。</p> <p>・図面 E-09 照明制御盤の新設がごさいますが、詳細な仕様が不明です。ご教示ください。</p>	<p>・既設メーカーは、岩崎電気株式会社です。</p> <p>・詳細はE-16図を参照してください。</p>
	<p>図面 E-06 得点表示板撤去(補修)とごさいますが、表示盤の大きさ、及び、補修の範囲、補修の程度が不明です。ご教示ください。</p>	<p>・大きさは、W3300×H600です。</p> <p>・補修の範囲及び補修の程度は、アンカーボルトの切断、穴埋め及び穴埋め箇所の塗装とします。</p>
	<p>自動火災報知設備</p> <p>既設メーカーをご教示お願いいたします。</p>	<p>既設メーカーは、ホーチキ株式会社です。</p>
	<p>自動火災報知設備</p> <p>受信機50回線の回線内訳と詳細が図面に記載がなく不明の為ご教示お願いいたします。</p>	<p>複合P型1級50回線(火災40L+連動10L)自立型になります。詳細は公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)平成25年版の第6編-第1章-第16節をご参照ください。</p>